

調 定 番 号 23-0321		土の含水比試験				3 / 4	
依 頼 者		株式会社シンセイ					
試 料 名		砂細目					
試 験 日		令和5年6月30日				室温 24 °C	
試 験 者		曾根 一輝					
試 験 方 法		JIS A 1203					
試料番号	容器番号 717		容器番号 769		容器番号 741		W= 0.9 %
	Ma 1310.9	Mb 1303.1	Ma 1432.8	Mb 1424.7	Ma 1456.2	Mb 1447.8	
	Mb 1303.1	Mc 408.8	Mb 1424.7	Mc 486.1	Mb 1447.8	Mc 485.9	
	Mw 7.8	Ms 894.3	Mw 8.1	Ms 938.6	Mw 8.4	Ms 961.9	
	W= 0.9 %		W= 0.9 %		W= 0.9 %		
備考 なし							